



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
МУРАШИНСКОГО РАЙОНА**

ул. Пушкина, 4, г. Мураши, 613711
тел./факс (8-833-48) 2-22-02

08.09.2022

02-04-2022/Прдп92-22-20330016

№ _____

Директору МОКУ СОШ
им. С.С. Ракитиной

Даровских Т.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой района в деятельности муниципального общеобразовательного казенного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Софьи Степановны Ракитиной г. Мураши» выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии со ст. 35 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно пп. 2 п.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР), руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, в исправном состоянии; организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) одним из способов, по средством которых должно обеспечиваться

Прокуратура Мурашинского района Кировской
области
№ 02-04-2022/Прдп92-22-20330016

исключение условий образования горючей среды, является устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Согласно п.1 ст. 49 Закона № 123-ФЗ одним из способов, посредством которых должно обеспечиваться исключение условий образования горючей среды является применение негорючих веществ и материалов.

Согласно свидетельствам о государственной регистрации права от 21.12.2016 и 22.05.2008 МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной г. Мураши пользуется на праве оперативного управления зданием школы общей площадью 1683,2 кв.м. и пристроен к нему, площадью 1393,9 кв.м., расположенных по адресу: Кировская область, г. Мураши, ул. Халтурина, д.51.

В 2021 году ОНДПР Мурашинского района ГУ МЧС России по Кировской области в связи с выявленными нарушениями противопожарного законодательства в адрес МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной г. Мураши внесено предписание по устранению требований пожарной безопасности №11/1/1 от 27.04.2021, согласно которому, в том числе, были отмечены следующие нарушения:

- на путях эвакуации в коридорах покрытие пола не соответствует установленным требованиям (линолеум с неизвестными показателями пожарной опасности);

- эвакуационная лестница со второго этажа не имеет требуемого предела огнестойкости (марши, площадки, ступени деревянные).

Вместе с тем действенных мер к устранению обозначенных нарушений противопожарного законодательства длительное время не принимается. По настоящее время работы по замене покрытия пола в правом крыле 1 и 2 этажа здания школы и повышению степени огнестойкости эвакуационной лестницы не проведены.

Выявленные нарушения законодательства создают угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе учащихся, при эвакуации в случае возникновения пожара.

Осуществление деятельности образовательного учреждения при указанных обстоятельствах не обеспечивает в полной мере исполнение требований действующего законодательства в области пожарной безопасности, что может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ущерб их имуществу.

Причиной выявленных нарушений закона явилось ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей работниками МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной г. Мураши, а также ослабление контроля за действиями подчиненных со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, принять конкретные меры к устранению

014011


нарушений требований законодательства, причин и условий, им способствующих, недопущению подобных нарушений.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Мурашинского района в письменной форме.

И.о. прокурора района

младший советник юстиции



В.С. Харитонов

В Прокуратуру Мурашинского района
Кировской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУРАШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
имени Софьи Степановны Ракитиной г. Мураши
Кировской области
(МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной г. Мураши)

613711 Кировская область, Мурашинский район,
г. Мураши, ул. Халтурина, 51
тел. 8(83348) 2-22-07

« 20 » сентября 2022 г.

№ 438 на №

Ответ
об устранении законодательства о пожарной безопасности

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 69-ФЗ, пп. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 (далее — ППР), п. 2 ст. 49 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Закон №123-ФЗ), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к образовательным организациям, утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20), вынесенного МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной г. Мураши предписанию МЧС России по Кировской области в Мурашинском районе по устранению требований пожарной безопасности №11/1/1 от 27.04.2021 года поясняю следующее:


1. Ассигнования на приобретение гетерогенного покрытия пола (линолеума), соответствующего требованиям пожарной безопасности, поставлены 24 августа, покрытие приобретено, поставлено в школу 08 сентября, но постелено может быть только во время прекращения образовательного процесса в момент отсутствия обучающихся в здании школы, так как согласно СП 2.4.3648-20 ремонтные работы в период проведения образовательного процесса запрещены.

2. Ходатайства в Управление образования Администрации Мурашинского муниципального округа на выделение ассигнований на замену одного из трёх существующих лестничных пролётов со второго этажа здания, не имеющего требуемого предела огнестойкости (марши, площадки, ступени деревянные) написаны в 2021, 2022 году. Проектно-сметная документация разработана. Данный вопрос будет рассматриваться на бюджетной комиссии при формировании бюджета на 2023 год.

Представление прокурора №02-04-2022/ПРДП192-22-30330016 от 08.09.2022 года об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, полученного МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной г. Мураши Почтой России 16 сентября 2022 года, рассмотрены 19 сентября 2022 года в 10.00 в присутствии представителя Прокуратуры Мурашинского района. К дисциплинарной ответственности (устное предупреждение) от начальника Управления образования Администрации Мурашинского муниципального округа Журавлёвой И.Н. привлечена директор школы Даровский Т.М. До 06.11.2022 года, в период осенних каникул будут проведены работы по укладке линолеума; по замене лестничного пролёта администрация школы до 01.11. 2022 года обратится в Думу Мурашинского муниципального округа о выделении средств на 2023 финансовый год. В случае отказа в выделении средств школе, в настоящее время готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания школы по федеральному проекту, данные виды работ будут в неё заложены.

Директор МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной г. Мураши:



 (Т.М. Даровских)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
имени Софьи Степановны Ракитиной г. Мураши
Кировской области
(МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной г. Мураши)

613711 Кировская область, Мурашинский район,
г. Мураши, ул. Халтурина, 51
тел. 8(83348) 2-22-07

« 19 » октября 2022 г.

№ 521 на № _____

нарушение
Об устранении законодательства о пожарной безопасности.

Вх. № 1786
« 19 » 10 2022 г.
Подпись _____

Ходатайство.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 69-ФЗ, пп. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 (далее — ППР), п. 2 ст. 49 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Закон №123-ФЗ), Санитарно-эпидемиологическими требованиями к образовательным организациям, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20) информирую:

Срок исправления нарушения по предписанию МЧС России по Кировской области в Мурашинском районе по устранению требований пожарной безопасности №11/1/1 от 27.04.2021 года, вынесенное МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной г. Мураши, до 01 сентября 2022 года. Прокуратурой Мурашинского муниципального округа вынесено представление №02-04-2022/ПРДП92-22-30330016 от 08.09.2022 года об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Сделано:

- 1) 17.08.2022 года заменена дверь в проёме складского помещения, соответствующая пределам огнестойкости.
- 2) Ассигнования на приобретение гетерогенного покрытия пола (линолеума), соответствующего требованиям пожарной безопасности, поставлены 24 августа, покрытие приобретено, поставлено в школу 08 сентября, но постелено может быть только во время прекращения образовательного процесса в момент отсутствия обучающихся в здании школы, так как согласно СП 2.4.3648-20 ремонтные работы в период проведения образовательного процесса запрещены. До 06.11.2022 года, в период осенних каникул будут проведены работы по укладке линолеума.

Не сделано:

- 1) на замену одного из трёх существующих лестничных пролётов со второго этажа здания, не имеющего требуемого предела огнестойкости (марши, площадки, ступени деревянные) требуется 732000 рублей. Проектно-сметная документация имеется.

Прошу выделение ассигнований на замену одного из трёх существующих лестничных пролётов со второго этажа здания, не имеющего требуемого предела огнестойкости (марши, площадки, ступени деревянные) в 2022, 2023 годах.

Проверка прокуратурой выполнения данного требования будет осуществляться с 01 по 10 ноября 2022 года.

Директор МОКУ СОШ им. С.С. Ракитиной г. Мураши



Т.М. Даровских (Т.М. Даровских)